

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» ИМЕНИ ЛАНДЫШЕВОЙ А.Е.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 9
имени Ландышевой А.Е.

Т.В.Десяткина

2019 г.

АКТ

проверки готовности кабинета химии- биологии
к новому 2019- 2020 учебному году

с. Липовское

от «25» июля 2019 г.

Комиссия, назначенная приказом директора образовательного учреждения от «22» июня 2019 г. № 115 в составе:

председатель — Топоркова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР;
члены комиссии:

заведующая хозяйством Опарина Елена Алфирдовна;

председатель профкома Зверева Елена Николаевна

установила:

1. Количество мест для учащихся по норме _____ фактически - 24.
2. Площадь кабинета по норме _____ кв. м, фактически - 84,5 кв. м.
3. Площадь лаборантской по норме 32 кв. м, фактически - 30,8 кв.м..
4. Лаборатория находится в смежном помещении с одним выходом в класс.
5. Освещение:
 - естественное — 3 окна;
 - искусственное — люминесцентные лампы 33 шт.;
 - освещенность на столах по норме 300 лк, фактически 300 лк.
6. Столы двухместные: длина по норме 130 см, фактически 120 см..
7. Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ законсервирован.
8. Обеспеченность проветривания помещения через окна.
9. Общая приточно-вытяжная вентиляция имеется (не имеется), работает и проверена. Протокол № _____ от «_____» _____ 20 _____ г.
10. Пол линолеумный, трещины имеются (не имеются).
11. Проекционная аппаратура: проектор, ноутбук, экран, ТВ, видеоманитофон.
12. Ртутьсодержащие приборы имеются (не имеются).
13. Стеклопосуда для лабораторных работ имеется (не имеется) в достаточном количестве.
14. Противопожарный инвентарь (песок, одеяло, огнетушитель, совок) имеется (не имеется).
15. Аптечка имеется, укомплектована (не укомплектована). Перечень необходимых в кабинете медикаментов имеется (не имеется).
16. Учитель не прошла обучение по ОТ.
17. Учитель прошла курсовую подготовку в 2018 г.
18. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (не имеется).
19. Паспорт кабинета химии имеется (не имеется).
20. Маркировка мебели имеется.

На основании осмотра кабинета химии и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение: считать кабинет химии готовым к проведению в нем занятий в новом 2019-2020 учебном году.

Председатель _____ С.Н.Топоркова

Члены комиссии: _____ Е.А.Опарина _____ Е.Н.Зверева