

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»
ИМЕНИ ЛАНДЫШЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ**



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 9
имени Ландышевой А.Е.

Т.В.Дектярева
2019 г.

АКТ

**проверки готовности комбинированного кабинета труда (технологии)
к новому 2019- 2020 учебному году**

с. Липовское

от «25» июля 2019 г.

Комиссия, назначенная приказом директора образовательного учреждения от «22» июня 2019 г. № 115 в составе:

председатель — Топоркова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР;
члены комиссии:

заведующая хозяйством Опарина Елена Алфирдовна;

председатель профкома Зверева Елена Николаевна

произвела проверку готовности кабинета технологии к 2019-2020 учебному году и **установила:**

1. Комбинированный кабинет труда (технологии) на 10 рабочих мест располагается в помещении площадью 65,0 кв. м и по площади на одно рабочее место соответствует нормам СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» для организации теоретических занятий и практических работ по труду.
2. Инструментальное помещение площадью 65,0 кв. м с запасным выходом, обозначенным световым указателем «Выход», содержится в образцовом порядке. Инструменты, технологическая оснастка и электроинструменты хранятся в шкафах и на стеллажах.
3. Кабинет оснащен необходимым ручным инструментом для работы по древесине и металлу.
4. Имеются наглядные учебно-методические пособия и стенды с образцовыми работами, выполненными учащимися
5. Кабинет и инструментальное помещение имеют приточно-вытяжную вентиляцию. Проветривание также осуществляется через открывающиеся фрамуги.
6. Стены помещений покрыты водоземлюсионной краской.
7. Пол деревянный находится в удовлетворительном состоянии.
8. Кабинет оснащен станочным оборудованием по обработке металлов и древесины. Станки имеют штатные средства защиты и ограждения режущих частей.
9. При работе на станках учащиеся обеспечиваются спецодеждой и индивидуальными средствами защиты.
10. Раковина с подачей холодной воды находится в удовлетворительном состоянии.
11. Естественное освещение происходит через 3 окна общей площадью остекления 2 кв. м. Стычные стекла заменены на цельное стеклопакетное.
12. Искусственное освещение общее от люминесцентных потолочных светильников. Освещенность рабочих поверхностей столов соответствует требованиям норм, установленных СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». На рабочих местах (верстаках) дополнительных источников света не имеется.
13. Верстаки устойчивы и пригодны для безопасной работы.

14. Отопление водяное.

15. Противопожарное состояние кабинета труда соответствует требованиям Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Кабинет оснащен двумя порошковыми огнетушителями ОП-4(з), ящиком с песком, совком и дымовыми извещателями с.пожаре. В кабинете имеется план-схема эвакуации, инструкция по действиям при пожаре, табличка «Ответственный за противопожарное состояние». Эвакуационные пути и запасной выход свободны.

16. Меры электробезопасности соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Кабинет оснащен электрическим распределительным понижающим трансформатором, станки и электрооборудование заземлены, электроустановочные изделия имеют маркировку номинального напряжения, а электрощит — предупреждающий знак. Экстренное отключение электропитания осуществляется от аварийного выключателя. Приборы и оборудование с открытыми токоведущими частями не применяются.

17. Аптечка первой помощи имеется и укомплектована.

18. Документация по охране труда и технике безопасности имеется.

19. Преподаватель Минеев Андрей Геннадьевич прошел курсовую подготовку, целевую переподготовку по охране труда и технике безопасности проходил. Медицинское обследование на предмет пригодности к работе проходит ежегодно.

Комиссия решила:

считать комбинированный кабинет технологии (труда) по основному назначению готовым к новому 2019-2020 учебному году.

Комиссия рекомендует:

для приведения кабинета труда в полное соответствие требованиям норм охраны труда и техники безопасности приобрести диэлектрические коврики.

Председатель _____ С.Н.Топоркова

Члены комиссии: _____ Е.А.Опарина

_____ Е.Н.Зверева